



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Kvar UPS sistema
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	07.04.2015. godine, TWR Sarajevo
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	<p>Dana 07.04.2015. godine šef tehničke službe JPAKL Sarajevo je ukazao na ozbiljan problem vezan za nabavku UPS uređaja. Potpuni kvar oba UPS sistema neprekidnog napajanja desio se u Avgustu 2014. godine. Dugogodišnji partner firma Energoinvest SUE je iskazala maksimalnu kooperativnost i u najkraćem mogućem roku je donijela svoje UPS sisteme i instalirala ih, kako bi prebrodili ovu jako ozbiljnu situaciju. U mjesecu Oktobru JPAKL Sarajevo je dobilo ponudu za nabavku novih UPS uređaja od Energoinvest SUE, kako bi zamijenili posuđene. Dobijena ponuda odmah je proslijeđena (Oktobar) u upravu BHANSA-e, kako bi se izvršila nabavka novih UPS-ova.</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<p>1.BHANSa je u skladu sa svojim internim procedurama sprovela istragu ovog događaja.</p> <p>Nakon provedene istrage utvrđeno je sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompletan rad JPAKL Sarajevo zasnovan je na posuđenom UPS sistemu za neprekidno napajanje. - Na posuđenim uređajima se radi već više od 8 meseci. - U slučaju da firma Energoinvest SUE zatraži povrat svoje opreme, došlo bi do potpune obustave rada JPAKL Sarajevo, a samim tim i Međunarodnog aerodroma Sarajevo. <p>2.Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</p>
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>C4 prema ESARR-u 2</p> <p>Ovaj događaj nije uzrokovao nikakav incident ali postoji velika potencijalna opasnost po rad JPAKL Sarajevo ukoliko bi isti ostali bez UPS sistema. Ovakva vrsta događaja rijetko se dešava.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbednosne preporuke)</p>	<p>Zatražiti hitnu nabavku UPS uređaja.</p> <p>Provjeriti i revidirati procedure i postupke nabavke materijalno tehničkih sredstava i usluga od kojih direktno zavisi operativni rad.</p> <p>Razmotriti postojanje hitnih procedura za nabavku materijalno tehničkih sredstava i usluga koje su operativno kritične.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	<p>Ne</p>
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić, 05.11.2015. godine
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović, 05.11.2015. godine