



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Vlaženje zida i nakupljanje manjih količina vode u objektu u kom je smješten agregat
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	11.03.2015. godine, BHACC/ATCU I
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	Prilikom padavina u objektu u kome je smješteno agregatsko postrojenje, dolazi do vlaženje vanjskog i unutrašnjeg zida, te nakupljanja manjih količina vode unutar objekta.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	U predmetnom objektu (objekat "C") u krugu BHACC/ATCU I nalaze se dva agregata i dva UPS-a. U objektu "C" elektro-energetskog napajanja BHACC/ATCU I primjećeno je „ljuštenje” fasade na unutrašnjem zidu zahvaćenog vlagom.
Preduzete mjere: 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA.	1.BHANSА je u skladu sa svojim internim procedurama sprovedla istragu ovog događaja. 2.Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	D3 prema ESARR-u 2, 3D prema ICAO-u  Ovaj događaj nije bitnije uticao na bezbjednost letenja ali je došlo do određenih smetnji samim nakupljanjem vode u objektu i vlaženjem zida. Događaj se ponavlja u vrijeme topljenja snijega i intenzivnih kišnih padavina.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Potrebno je: <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvršiti sanaciju objekta</li> <li>- otkloniti nedostatke i nastala oštećenja na objektu "C" s ciljem neometanog i bezbjednog pružanja usluga od strane BHACC/ATCU I</li> <li>- stručno procijeniti potencijalnu ugroženost objekta kompleksa BHACC/ATCU I od atmosferskih padavina.</li> </ul>
Prijedlog drugih mjera:	Ne
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	Ne. Ovaj izvještaj biće proslijeđen BHANSA-i.
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić, 06.04.2015. godine
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović, 14.04.2015. godine