



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	Prekid napajanja
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	14.04.2015. godine, JPAKL Banja Luka
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	<p>Radnici koji su kopali kanal za vodovodnu instalaciju, van ograde aerodromskog kompleksa aerodroma Banja Luka a pored puta ispred južnog praga aerodroma, pokidali su energetski i signalni kabl koji povezuju RNAV uređaj lokator "NA". Isto je prouzrokovalo aktiviranje zaštite usled kratkog spoja i ispad kabla koji napaja kompletan južni prag aerodroma.</p> <p>Usled toga napajanje je izgubljeno na uređajima lokator "NA", LLZ 17, te senzori automatske meteorološke stanice na pragu 17.</p> <p>Ispad je trajao do popravke oštećenog kabla.</p>
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<p>1.BHANSА je u skladu sa svojim internim procedurama sproveda istragu ovog događaja.</p> <p>Nakon provedene interne istrage utvrđeno je sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Izvođač radova u svojoj izvedbeno-tehničkoj dokumentaciji nije imao ucrtane elektro-energetske i telekomunikacione instalacije. -Izvođač radova nije koordinisao sa predstavnicima aerodroma Banja Luka niti sa predstavnicima BHANSА. <p>2.Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</p>
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>C5 prema ESARR-u 2</p> <p>Ovaj događaj predstavlja sposobnost pružanja sigurnih ali nepotpunih ATM usluga. Dešava se izuzetno rijetko.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Potrebno je da odgovarajuća tijela BHANSА-e kontaktiraju Opštinu Laktaše, kako bi se ucrtale u postojeću katastarsku česticu sve podzemne elektro-energetske i telekomunikacione instalacije.</p> <p>Potrebno je da odgovarajuća tijela BHANSА kontaktiraju "Aerodrome RS" A.D. kao operatora aerodroma Banja Luka, kako bi se izvršilo unošenje svih elektro-energetskih i telekomunikacionih instalacija u postojeću katastarsku česticu (aerodromskog kompleksa).</p> <p>Aerodrom Banja Luka treba da vrši koordinaciju sa izvođačima radova i sa predstavnicima BHANSА-e.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	<p>Ne</p>
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	
<p>Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)</p>	<p>Ilija Savatić, 08.09.2015. godine</p>
<p>Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:</p>	<p>Enes Mujezinović, 08.09.2015. godine</p>