



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

---

Događaj:	Prestanak rada terminalnog radara zbog kvara klima uređaja
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	20.10.2015. godine, LQSA
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	Dana 20.10.2015. godine šef tehničke službe JPAKL Sarajevo prijavio je problem, koji je kao posledicu imao gašenje radara na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u trajanju od gotovo 24H. Nakon otkaza obje klime koje su namjenjene za hlađenje radara, tehnika je pozvala Clima Trade i tražila intervenciju, kako bi radarski sistem bio što kraće van upotrebe. Na poziv je odgovoreno da je prošlo 16:00 i da su sve ekipe na terenu te nemogu ništa učiniti prije sutra. Sledećeg dana ekipa Clima Trade je došla i otklonila kvar.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi;</li> <li>2. Organizacione jedinice BHDCA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BHANSA je u skladu sa svojim internim procedurama sprovela istragu ovog događaja Zaključci provedene istrage: -Osoblje Clima Trade-a se nije odazvalo na poziv za intervenciju sa obrazloženjem da je njihovo radno vrijeme do 16:00 i da nemaju ljudstvo na raspolaganju. -U vrijeme istrage ugovor nije bio dostupan. -Osoblje Clima Trade-a nije upoznato sa značajem klima sistema na radaru i tretiraju kao obične kancelarijske klime. -Ugovor koji BHANSA ima potpisan sa Clima Trade-om ili nije u potpunosti ispoštovan ili ugovor nije adekvatan, kako bi se obezbjedila H24 podrška.</li> <li>2. Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.</li> </ol>
<p>Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)</p>	<p>D4 prema ESARR-u 2</p> <p>Nedovoljno informacija da bi se odredio rizik. Ovakva vrsta događaja dešava se rijetko.</p>
<p>Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)</p>	<p>Provjeriti sadržaj ugovora sa Clima Trade-om i po potrebi zatražiti reviziju istog.</p> <p>Održati sastanak sa predstavnicima Clima Trade-a i ukazati na značaj klimatizacijskih sistema u operativnim i sistemskim prostorijama.</p> <p>Prilikom raspisivanja tendera u proceduru opisa zahtjeva uključiti operativno osoblje koje je vezano za upotrebu i/ili održavanje predmeta nabavke.</p>
<p>Prijedlog drugih mjera:</p>	<p>Ne</p>
<p>Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)</p>	

Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić, 09.12.2015. godine
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Enes Mujezinović, 09.12.2015. godine