



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Događaj:	AWOS pokazuje pogrešne vrijednosti ili uopšte ne pokazuje podatke
Datum, vrijeme i mjesto događaja:	23.02.2020. godine, 17:45 UTC, JPAKL
Učesnici u događaju i njihovo stanje:	
Opis događaja:	Podnosilac izvještaja je naveo: AWOS ne pokazuje ili pokazuje pogrešne vrijednosti za relativnu vlažnost vazduha i temperaturu tačke rose.
Opis postupaka učesnika u događaju:	
Okolnosti pod kojima se događaj desio:	

<p>Preduzete mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vazduhoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; 2. Organizacione jedinice BHDCA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprovedena je istraga ovog događaja. <p>Zaključci ove istrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana 23.02.2020 g. zaprimljen je izvještaj vezan za događaj "AWOS ne pokazuje ili pokazuje pogrešne vrijednosti za relativnu vlažnost vazduha i temperaturu tačke rose." • Navedeni problem je prisutan duži vremenski period i može se zaključiti da dio sistema AWOS koji pokazuje podatke relativne vlažnosti vazduha, te tačke rose, u određenim periodima prikazuje netačne ili uopšte ne prikazuje date podatke. Što dovodi do zaključka da sistem nije u potpunosti pouzdan. • Nepouzdanost AWOS sistema koje rezultira prekidom prikaza podataka ili pogrešnim prikazom navedenih podataka, dovodi do toga da se mora koristiti backup oprema koja nije u mogućnosti dati trenutne podatke. Te se isti preko backup opreme koja je kalsična dobiju indirektnim putem, što dovodi do situacije da se na podatak o temperaturi tačke rose mora čekati 5 minuta. <ol style="list-style-type: none"> 2. Stručno lice SMD-a je izvršilo analizu ovog događaja.
---	--

Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva)	E5 prema prema RAT metodologiji Navedeni događaj se ponavlja kroz duži vremenski period. Do sada osim sporijeg očitavanja i nepouzdanosti nije uticao na bezbjednost vazdušne plovidbe.
Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke)	Izvršiti javnu nabavku senzora za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha za postojeći AWOS.
Prijedlog drugih mjera:	
Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje)	
Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica)	Ilija Savatić,
Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum:	Marinko Šimunović,